

**Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. által Debrecen, Böszörményi út 138. szám alatti területen üzemeltetett „Kazánház” szórakoztató központ Kiegészítő Tűzvédelmi szabályozása  
Ezen szabályozás a 2015. március 16-án kiadott tűzvédelmi szabályzattal együtt érvényes.**

A joghatályos 1996. évi XXXI. tv. 19 § (1) bekezdése, valamint 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 1 § alapján a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. által 2015. március 16.-i keltezéssel kiadott tűzvédelmi szabályzatában foglaltak megtartásán túl a jelen „Kiegészítő tűzvédelmi szabályozás” – ban foglaltak betartása is kötelező:

**Kazánház engedélyezett befogadó képessége. 490 fő**

1. A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. által Debrecen, Böszörményi út 138. szám alatti területen üzemeltetett szórakoztató központ épülete a helyiségekben végzett tevékenységek, a használt és tárolt anyagok tűzveszélyességi jellemzői figyelembevételével **KK** osztály (közepes kockázati osztály) mértékadó kockázati osztályba sorolt. A besorolást az 54/2014.(XII.5.) BM. számú rendelettel közzétett OTSZ IV. fejezet alapján végzett tűzveszélyességi besorolás előírásai figyelembe vételével végeztük el.

**Általános előírások**

2. "Dohányozni tilos " táblát kell kifüggeszteni a szórakoztató központ bejáratánál a bejárat ajtaján annak külső részén. Épületen belül kijelölt dohányzó hely nincs. Az épületen kívül a szabadtéri részen kijelölt „dohányzó” helyen megfelelő számú nem éghető anyagú hamutartót, vagy csikk gyűjtő edényt kell elhelyezni. A dohányzó helyet táblával jelölni kell.

3. A lámpatesteken díszletet elhelyezni nem szabad.

4. A területen hő és füstérzékelővel szerelt tűzjelző központ van telepítve. A központot a 24 órás portaszolgálat felügyeli. Tűzoltóságra történő közvetlen átjelzés nincs, 24 órás ügyeleti szolgálattal rendelkező járőrszolgálati központba átjelzés van. A tűzjelző központ által adott jelzés esetén a portaszolgálatos által értesített biztonsági járőr köteles meggyőződni a jelzés valódiságáról, az ellenőrzés alapján hajtja végre a szükséges tűzjelzést.

5. A kiürítés – mentés végrehajtására számításba vett kijárat és vészkijárat ajtók gyors nyithatóságát a rendezvény ideje alatt biztosítani kell. A hozzájuk vezető közlekedő területet asztalok, székek elhelyezésével eltorlaszolni nem szabad. A vészkijárat ajtók kulcsra zárva tartását biztosító rögzítő lövőke reteszt nyitott állapotban kell a rendezvény ideje alatt tartani. Az ajtók átjárhatóságát az elektromos ajtórögzítő mágnes biztosítja ezen idő alatt. Az ajtórögzítő mágnes nyitását a tűzjelző berendezés automatikusan hajtja végre, míg a kézi nyitását a büfé-pult területen elhelyezett kapcsolóval a pultosok végzik. Egyébként be kell tartani a „ Kazánház ” szórakoztató központ tartó mágnessel szerelt ajtók használatára vonatkozó belső utasításban foglalt egyéb feladatokat

6. A területen hő és füstérzékelővel szerelt tűzjelző központ van telepítve. A központot tűz és hibaátjelzéssel 24 órás rendszer felügyelet felügyeli. Tűzoltóságra történő közvetlen átjelzés nincs. A tűzjelző központ által adott jelzés esetén a rendszer felügyelet értesíti a területen rendészeti feladatot ellátót, aki köteles meggyőződni a jelzés valódiságáról, az ellenőrzés alapján hajtja végre a szükséges tűzjelzést.

7. A meglévő tűzjelző központ napi ellenőrzését az üzemeltetési vezető köteles ellenőrizni és az elhelyezett ellenőrzési naplóba a tapasztaltakat bejegyezni. Hibára utaló jelzés tapasztalása esetén köteles a hiba elhárításra a szükséges intézkedést megtenni. Hatáskörét meghaladó hiba esetén azonnal köteles az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezetőnek jelenteni aki intézkedni köteles a hiba elhárítására.

8. A rendezvény végén a terület szükség szerinti áramtalanítását el kell végezni, a nem szükséges világítást le kell kapcsolni. A nyitható és nyitott állapotban levő ablakokat kilincsekre kell zárni.

9. Az épületben Pb gázpalackot használni, tárolni nem szabad.

10. Kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni és készenlétkben tartani az épület helyiségei kockázati osztályba sorolásában meghatározott helyeken. (emeleti iroda, fszt ruhatár, raktár elektromos főkapcsoló)
11. A kézi tűzoltó készülékek szükség szerinti ellenőrzését az egyetemi ellenőrzéskor kell végrehajtani, a készenlétkben nem tartható készülék cseréjét a tűzvédelmi megbízott szervezi. A készenlétkben tartó részére előírt ellenőrzést negyedévenként a tűzvédelmi megbízott végzi.
12. A meglévő tűzjelző központ napi ellenőrzését az épület üzemeltetését közvetlen végző személy köteles elvégezni és a büfében elhelyezett ellenőrzési naplóban a tapasztaltakat bejegyezni. Hibára utaló jelzés tapasztalása esetén köteles azt az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgatónak azonnal jelenteni, aki a hibaelhárításra a szükséges intézkedést köteles megtenni. A havi és negyedéves ellenőrzést az üzemeltetési vezető végzi.
13. A villamos táplálású menekülési útirányt jelző biztonsági jelek működőképességét havonta próbával ellenőrizni kell, melyről ellenőrzési naplót kell vezetni. A meghibásodott elemeket (akkumulátor, fénycső) haladéktalanul cserélni kell. A havonkénti ellenőrzés az üzemeltetési vezető feladata.
14. Az épületből utolsóként távozó a használt elektromos készülékek kikapcsolt állapotáról köteles meggyőződni, szükség esetén a készüléket kikapcsolni, világítást lekapcsolni, a helyiséget kulcsra zárni.
15. Esetenként az épületen kívül nyílt láng használatával járó tevékenység (nyílt lánggal bográcsban főzés, piknikezés) végzésének engedélyezése, a Debreceni Egyetem Egyetembiztonsági Osztályának hatásköre.
16. Elrendelt tűzriadó esetén az épületben tartózkodó vendégek kötelesek az épületet minél rövidebb időn belül fegyelmезetten elhagyni, a munkavállalók, foglalkoztatottak a „Tűzriadó terv” előírása szerint eljárni. Az épületből kimenve attól legalább 100 méter távolságon túl szabad várakozni.

## A használt helyiségek tűzvédelme

### Iroda Helyiség

17. A vonalas telefontal ellátott iroda helyiségben a telefon közelében jól látható helyen ki kell függeszteni a segélyhívásra szolgáló telefonszámokat.
18. Az irodai helyiségben nem, vagy nehezen éghető anyagú szeméttároló edény használható. Műanyag, valamint fonott kosár használata tilos! A szemetes edények tartalmát naponta ki kell üríteni.
19. Iroda helyiségben I – II tűzveszélyességi fokozatú éghető folyadék nem tárolható!
20. Az iroda helyiségben használt számítógépen és annak tartozékain könnyen gyulladó anyagot (papír) tárolni még átmenetileg sem szabad. A munkaterület zárásakor az általános használatú számítógépet és tartozékait ki kell kapcsolni.

### Takarítószeres szekrény

21. A takarítószeres szekrényben I – II tűzveszélyességi fokozatba tartozó takarítószer-ként használt éghető folyadék nem tárolható.

### Nagyterem

22. A büfé által használt széndioxid palackokból a felhasználás helyszínén csak a használatban levő gázpalack tartható. Tartalék gázpalackot tárolni az arra kijelölt raktári helyen szabad.
23. A **színpadi területen** nyílt láng használata, dohányzás általános esetben tilos. Rendezvényhez kapcsolódó nyílt láng használata, dohányzás csak az „**Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére**” kiadott engedély birtokában végezhető az abban meghatározottak szerint. Az engedélyt a nyílt láng használatot elrendelő személy készíti elő, melyet láttamoztat a „Kazánház” részéről engedélyezésre jogosult személlyel. (üzemeltetési- fejlesztési ügyvezető igazgató, vagy üzemeltetési vezető, vagy tűzvédelmi megbízott)
24. A pultnál nem éghető anyagú szeméttároló edény használható

Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft.  
Debrecen, Kassai út 26.

25. Épületen belül saját munkavállaló által végzett nyílt láng használatával járó munka esetén engedélyt az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgató, vagy az üzemeltetési vezető, vagy a tűzvédelmi megbízott adja ki. A külső cég által végzett nyílt lánggal járó munka esetén a munkát végzők által hozott alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére szóló engedélyt láttatja.

A jelen kiegészítésben foglaltak végrehajtásáért, betartásáért, betartatásáért a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. tűzvédelmi szabályzatában meghatározottak személyileg felelősök.

D e b r e c e n, 2015. március 16.

**Páll László**  
üzemeltetési- fejlesztési  
ügyvezető igazgató